



Análisis de agua para consumo - COOPERATIVA 2do semestre 2015

**POZO Nº 22**

PARAMETRO	Unidad	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	LIMITE según CAA	LIMITE según Res. 608/93 ex Dipas
		RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO		
Color	UC	3	3	3	2			5 UC	15 UC
Turbiedad	UNT	0.14	0.12	0.11	0.10			3 NTU	2 NTU
Conductividad	µS/cm	416		423	419				
pH		7.2	7.2	7.3	7.3			6.5 - 8.5	6.5 - 8.5
Alcalinidad Total	mg/l	125	140	135	130				
Cloruros	mg/l	28	27	28	30			350 mg/l	400 mg/l
Dureza Total (en Co3Ca)	mg/l	144	152	146	150			400 mg/l	500 mg/l
Sulfatos	mg/l	49	47	48	42			400 mg/l	400 mg/l
Sólidos disueltos totales	mg/l	292	297	288	293			1500 mg/l	2000 mg/l
Nitrato	mg/l	9.8	9.4	12.0	11.4			45 mg/l	<45 mg/l
Nitrito	mg/l							0.10 mg/l	<0.10 mg/l
Amoniaco	mg/l	<0.01	<0,01	<0,01	<0,01			0.20 mg/l	
Fluoruros	mg/l							1.2 mg/l	1
Hierro total	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.02			0.30 mg/l	0.20 mg/l
Cromo hexavalente	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01				
Compuestos Fenólicos	mg/l								
Calcio	mg/l	48	42	42					
Magnesio	mg/l	10	13	12					

**Bacteriológico**

Bacterias Aerobias (agar 24 hs) col/ml	UFC	1	4	4	1			<500 UFC	<100 UFC
Bacterias Coliformes Totales	NMP/100 ml	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2			≤ 3 NMP/100 ml	<2.2 NMP/100 ml
Bacterias Coliformes Fecales	NMP/100 ml	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2			<2.2 NMP/100 ml	
Cloro Libre	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5			0.8 mg/l	

**Referencias:**

UC: Unidad de Color

UNT: Unidad Nefelometría

n/d: No detectable

.UFC: Unidad Formadoras de Colonias